

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД
МКОУ «Ирибская СОШ»

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД
Муниципальное казенное образовательное учреждение «Ирибская СОШ»
(космический снимок)



МКОУ «Ирибская СОШ»
РД, Чародинский район __с. Ириб_
Руководитель – Давудов И.Г. ____
тел/факс 8 (963) 4215413 ____
Моб. __ 89634215413

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД

Муниципальное казенное образовательное учреждение «Ирибская СОШ»

(схема расположения объекта на местности)

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Год постройки	Дата послед. кап. ремонта	Кол-во этажей	Общ.выс., м.	Размеры геометрич.здания	Общ. площ. компл.	Среднее количество нахождения детей/ персонала в здании (чел.)	Количество детей/ персонала находящихся в здании круглосуточно	Количество выходов
1973	0	2	5	60*20	1,2	120/35	0/1	5

МКОУ «Ирибская СОШ»
 территориально расположение -
 Форма собственности –
 Основное направление деятельности учреждения –
 Вышестоящее ведомство –

Примыкающие к учреждению двухэтажное здание дома культуры муниципального жилищного фонда с. Ириб: кирпичное, каменное находятся на расстоянии от 5 м от школы. Близлежащая автотранспортная дорога шириной до 4 м. протяжённость 8,6 км

ОГ ПЧ
Место нахождения - С. Цуриб
 Начальник – Ибрагимов Тимур
 Магомедгаджиевич
 Тел. +7(87266) 2 – 22 -02

МКОУ «Ирибская СОШ»
 РД, Чародинский район с. Ириб____
 Руководитель – Давудов И.Г.
 тел/факс 8 (8722) _____
 Моб. ----89634215413__


Центральная участковая больница
 Главный врач ЦУБ – Абдурахманов М.
 Телефон:
 Характеристика здания: 1 этажное, кирпичное.
 Численность персонала: 15, койка-мест 0 чел.

10 км

100 м



ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД
Муниципальное казенное образовательное учреждение «Ирибская СОШ»
(план расположения объекта на местности)



Автомобильная дорога Ириб - Гилиб

Территория «Ирибской СОШ»



ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД
Муниципальное казенное образовательное учреждение «Ирибская СОШ»
(план расположения объекта на местности)




Автомобильная дорога Ириб - Гилиб

Территория «Ирибской СОШ»

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД
Муниципальное казенное образовательное учреждение «Ирибская СОШ»


План эвакуации людей на случай возникновения пожара



Условные обозначения

-  - огнетушитель
-  ПК - пожарный кран
-  - лестница
-  - телефон
-  - пути эвакуации

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД
Муниципальное казенное образовательное учреждение «Ирибская СОШ»
(план чердака объекта)



ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД
Муниципальное казенное образовательное учреждение «Ирибская СОШ»
(Оперативно-технические характеристики объекта)

№ п\п	Перечень показателей пожарно-тактической характеристики объекта	Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта
1.	Назначение здания	Прочие
2.	Степень огнестойкости здания	4 степень огнестойкости
3. 3.1 3.2	Количество находящихся людей в здании: в дневное время в ночное время	чел. 120; детей 150 чел.; больных – чел. чел. 1; детей 0 чел.; больных – чел.
4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6	Строительные и конструктивные особенности здания: этажность общая высота размеры (геометрические) назначение подвала наличие чердака тех. этажа	2-х этажное 5 метров 60 * 20 метров нет есть нет
5. 5.1.1 5.1.2	Строительные конструкции: Наружные стены Перегородки	Предел огнестойкости 10 мин. (потеря огнестойкости) Пожарная опасность (пожароопасные) Предел огнестойкости 5мин. (потеря несущей стойкости) Пожарная опасность (пожароопасные)

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД
Муниципальное козенное образовательное учреждение «Ирибская СОШ»
(Оперативно-технические характеристики объекта)

№ п\п	Перечень показателей пожарно-тактической характеристики объекта	Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта
5.1.3	Перекрытия	Предел огнестойкости 5 мин. (потеря целостности) Пожарная опасность (пожароопасные) Предел огнестойкости 10 мин. (потеря целостности) Пожарная опасность (умереннопожароопасные) нет
5.1.4	Кровля	
5.1.5	Лестничные клетки	
5.2 5.2.1	Строительные материалы: Перегородки	Горючесть: горючие Воспламеняемость: легковоспламеняемые Распространение пламени по поверхности: легкораспространяемые Дымообразующая способность: с умеренной дымообразующей способностью Токсичность: умеренноопасные.
5.2.2	Перекрытия	

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД
Муниципальное казенное образовательное учреждение «Ирибская СОШ»
(Оперативно-технические характеристики объекта)

№ п\п	Перечень показателей пожарно-тактической характеристики объекта	Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта
5.2.3	Кровля	Горючесть: нормальногорючие Воспламеняемость: умеренновоспламеняемые Распространение пламени по поверхности: умереннораспространяющие Дымообразующая способность: с умеренной дымообразующей способностью Токсичность: умеренноопасные
5.2.4	Лестничные клетки	нет
6.	Предел огнестойкости и вид противопожарных преград	нет
7.	Пути эвакуации	Дверные и оконные проемы
8.	Места отключения электроэнергии, вентиляции, дымоудаления.	Электроэнергия от электрощитовой в помещении тамбура Газ нет
9.	Основные элементы опасности для людей при пожаре.	Отравление СО и продуктами разложения, воздействие высокой температуры, обрушение конструкций.
10. 10.1 10.2 10.3 10.4	Противопожарное водоснабжение - количество пожарных водоемов, их емкость -пожарный водопровод, его вид, расход воды; - количество гидрантов; - наличие и количество внутренних пожарных кранов;	нет нет; нет; нет;

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД
Муниципальное казенное образовательное учреждение «Ирибская СОШ»
(Оперативно-технические характеристики объекта)

№ п\п	Перечень показателей пожарно-тактической характеристики объекта	Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта
10.5 10.6 10.7	-тип соединения и диаметр внутренних пожарных кранов; -требуемый расход воды на нужды пожаротушения: - способы подачи воды	нет; 10,8 л/с. от автоцистерны: с установкой на ПВ-расстояние 50 м.
11.	Помещения с наличием взрывоопасных веществ и материалов	нет
12.	Наличие устройств автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации	Дымовое устройство автоматической пожарной сигнализации «Гранд магистр 4». Сигнал выведен на улицу и передается в ПЧ-34
12.1 12.2	Способ вывода сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты в подразделение пожарной охраны Прямая телефонная связь с подразделением пожарной охраны для здания	проводная/беспроводная/по радиоканалу МЧС России имеется/отсутствует
13. 13.1	Охранная сигнализация в здании Кнопка (брелок) экстренного вызова милиции в здании	имеется/отсутствует имеется/отсутствует
14. 14.1	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании Тип системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	имеется/отсутствует проводная/беспроводная/по радиоканалу МЧС России
15. 15.1	Обеспеченность персонала здания учреждения средствами индивидуальной защиты органов дыхания Обеспеченность персонала корпуса (здания) учреждения носилками для эвакуации маломобильных пациентов	имеются/отсутствуют имеются/отсутствуют

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД
Муниципальное казенное образовательное учреждение «Ирибская СОШ»
(Оперативно-технические характеристики объекта)

№ п\п	Перечень показателей пожарно-тактической характеристики объекта	Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта
16.	Текущее состояние здания	В исправном состоянии (нуждается в реконструкции/находится в аварийном состоянии)
17.	Капитальное ограждение территории здания	имеется/отсутствует
18.	Наличие металлических входных дверей в здании	имеются/отсутствуют
19.	Физическая охрана здания или каждого корпуса (частное охранное предприятие или отдел вневедомственной охраны)	имеется/отсутствует
19.1	Видеонаблюдение территории и помещений для здания	имеется/отсутствует
20.	Состояние эвакуационных путей и выходов в здании	соответствует/ не соответствует
21.	Время прибытия ближайшего пожарного подразделения	15 мин

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД
Муниципальное казенное образовательное учреждение «Ирибская СОШ»

(лист учета проверки надзорными органами)

№ п/п	ДАТА ПРОВЕРКИ	ПРОВЕРЯЮЩИЙ ОРГАН	ВЫНЕСЕННОЕ РЕШЕНИЕ
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД
Муниципальное казенное образовательное учреждение «Ирибская СОШ»

(Заключение государственного пожарного надзора)

 МЧС РОССИИ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН	
<u>ОГПН по ЧАРОДИНСКОМУ РАЙОНУ</u> <u>с.Цуриб УГПН ГУ МЧС РОССИИ по РД</u>	
З А К Л Ю Ч Е Н И Е ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА	
«20» марта 2011г	№ 11
<u>отделение ОГПН по Чародинскому району</u> наименование органа: управление или подразделение	
«01-08» марта 2011 г. проведена проверка объектов и рассмотрены материалы, характеризующие состояние пожарной безопасности объектов соискателя лицензии	
<u>МОУ Ирибской СОШ</u> (наименование соискателя лицензии)	
расположенного по адресу: <u>Республика Дагестан, с.Ириб, Чародинского района.</u> (адрес, местонахождения объектов соискателя лицензии)	
Установлено, что состояние объекта (помещений, имущества и т.п.) соискателя лицензии <u>позволяет</u> обеспечить ему соблюдение требований (позволяет или не позволяет)	
пожарной безопасности при осуществлении деятельности <u>общеобразовательной</u> (наименование лицензируемого вида деятельности)	
Настоящее заключение выдано для представления _____	
<u>по месту требования</u> (указать лицензирующий орган, в который представляется заключение)	
Главный государственный инспектор Чародинского района по пожарному надзору (должность руководителя органа подразделения ГПН)	 (подпись)
Н.Г.Омаров (Ф.И.О.)	
<u>Телефон доверия ГУ МЧС России по РД 63-35-58</u> <u>Телефон горячей линии УГПН ЮРЦ 8(863) 240-66-10</u>	